



ООО «СВЕТОГОР»

413116, Саратовская область, г. Энгельс, проспект Строителей, 56 А а/я 105,

Тел./факс (8453) 74-30-39, 74-31-26

E-mail^ amperlab@mail.ru, сайт: амперлаб.рф

ИНН 6449064924, КПП 644901001, р/с 40702810156170002201 в Поволжский Банк ПАО Сбербанк

к/с 30101810200000000607, БИК 043601607, ОГРН 1126449001964, ОКПО 37797298

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(сертификат РОСС RU.АГ91.Д04811)

Опросный лист для заказа подстанций (КТП)

1	Тип КТП (мачтовая, столбовая, киосковая (проходная, тупиковая))		
	Исполнение корпуса	Металл, профлист, сэндвич	
2	Мощность КТП, кВА	25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000	
3	Климатическое исполнение	У1	
4	Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ	6	10
5	Тип трансформатора (ТМ, ТМГ,) и количество		
6	Схема и группа соединения силового трансформатора	У/У-0	Д/У-11
7	Кол-во силовых трансформаторов		
8	Ввод на стороне ВН	воздушный	кабельный
9	Тип вводного аппарата на стороне ВН *	разъединитель; выключатель нагрузки вакуумный выключатель	
10	Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП)	выключатели нагрузки; разъединители	
11	Наличие разрядников / ограничителей перенапряжений на стороне ВН (для КТП с воздушным вводом ВН обязательны)	вентильные разрядники; ограничители перенапряжений; нет	

12	Номинальное напряжение на стороне НН, кВ	0,4		
13	Тип вводного аппарата на стороне НН	рубильник; автоматический выключатель стационарный, выкатной		
14	Вывод на стороне НН	воздушный; кабельный; воздушно- кабельный		
15	Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4кВ	автоматические выключатели стационарные; рубильники-предохранители		
16	Номинальные токи отходящих линий, А (в серийных КТП 25-400 кВА - до 6-ти, КТП 630,1000 кВА – до 10-ти)	1 -	6 -	
		2 -	7 -	
		3 -	8 -	
		4 -	9 -	
		5 -	10 -	
17	Наличие и ток фидера уличного освещения	да (16А; 25А; 32 А)	нет	
18	Наличие защиты от однофазных к.з. на воздушных линиях 0,4кВ (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом)	да	нет	
19	Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом НН обязательны)	да	нет	
20	Наличие учета электроэнергии (указать также марку счетчика)	нет		
		активной энергии; активной и реактивной энергии		
21	Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН	да	нет	

Заказчик _____

Должность _____

Контактные данные _____